



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303738218

认证委托人名称及地址
浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址
浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址
志特电气有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇双庙村

产品名称和系列、型号、规格
单相固态继电器
GSR2-1-□□DD、GSR2-1-□□AA、GSR2-1-□□DA；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年01月22日 有效期至：2029年09月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303738218

证书附页：第 1 页 共 1 页

GSR2-1-□□DD、GSR2-1-□□AA、GSR2-1-□□DA；

Ui: 690V; Uimp: 2.5kV; 输入控制电压 Us: GSR2-1-□□AA: 70~280V/AC;

GSR2-1-□□DA、GSR2-1-□□DD: 3-32V/DC; 额定输出电压 Ue: GSR2-1-

□□AA、GSR2-1-□□DA: AC24~480V; GSR2-1-□□DD: DC5-220V; Ith=Ie:

10A、25A、40A、60A、80A、100A、120A; 使用类别: GSR2-1-□□AA、

GSR2-1-□□DA: AC-12; GSR2-1-□□DD: DC-12

型号解释:

G SR 2 - 1- □□ □□
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 企业代号：浙江格亚电气有限公司

(2) 固态继电器

(3) 2 代表有散热器

(4) 单相

(5) 额定输出工作电流(A): 10、25、40、60、80、100、120

(6) 输入控制电压: AA 交流输入-交流输出

DA 直流输入-交流输出

DD 直流输入-直流输出

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司